

Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу проводу/кабеля	Кількість резервних жил	Маркування жил жгута/кабеля	Довжина, м	Примітка
113	13, 11	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
112	11, 9	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
111	9, 7	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
101	7, 5	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
102	5, 3	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
103	3, 1	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
104	1, 2	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
105	2, 4	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+1ЕС, -1ЕС		
106	4, 6	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
107	6, 8	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
108	8, 10	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
109	10, 12	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
114	12, 14	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
115	14, 16	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
116	16, 18	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		+2ЕС, -2ЕС		
213	13, 11	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
212	11, 9	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
211	9, 7	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
201	7, 5	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
202	5, 3	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
203	3, 1	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
204	1, 2	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
205	2, 4	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
206	4, 6	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
207	-	-	-	-	-	-
208	6, 8	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
209	8, 10	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
210	10, 12	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
214	12, 14	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
215	14, 16	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
216	16, 18	КВВГнгд 7х1,5мм <sup>2</sup>		ЕС1, ЕС2, ЕН1, ЕН2, ЕУ1, ЕУ2		
308	13, 11	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А661, В661, С661, N661, H661		
307	11, 9	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А661, В661, С661, N661, H661		
306	9, 7	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А661, В661, С661, N661, H661		
301	7, 3	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А661, В661, С661, N661, H661		
303	3, 1	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А661, В661, С661, N661, H661		
304	1, 2	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А661, В661, С661, N661, H661		
305	-	-	-	-	-	-
401	2, 6	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А662, В662, С662, N662, H662		
402	6, 8	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А662, В662, С662, N662, H662		
403	8, 12	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А662, В662, С662, N662, H662		
404	-	-	-	-	-	-
405	-	-	-	-	-	-
406	12, 14	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А662, В662, С662, N662, H662		
407	14, 16	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А662, В662, С662, N662, H662		
408	16, 18	КВВГнгд 5х2,5мм <sup>2</sup>		А662, В662, С662, N662, H662		
501-(X)	7, 3	КВВГнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		демонтаж
502-(X)	9, 3	КВВГнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		демонтаж
601-(X)	12, 6	КВВГнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		демонтаж
602-(X)	14, 6	КВВГнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		демонтаж
513	13, 11	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		монтаж
512	11, 9	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		монтаж
511	9, 7	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		монтаж
501	7, 3	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		монтаж
503	3, 1	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.1, В660.1, С660.1, N660.1		монтаж
507	6, 8	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		монтаж
508	8, 12	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		монтаж
509	12, 14	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		монтаж
515	14, 16	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		монтаж
516	16, 18	КГНВнгд 4х2,5мм <sup>2</sup>		А660.2, В660.2, С660.2, N660.2		монтаж

Позначення жгута/кабеля	Комірки, що об'єднуються	Тип та площа перерізу проводу/кабеля	Кількість резервних жил	Маркування жил жгута/кабеля	Довжина, м	Примітка
613	13, 11	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
612	11, 9	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
611	9, 7	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
601	7, 5	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
602	5, 1	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
604	1, 2	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
605	2, 8	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
608	8, 10	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
609	10, 12	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
614	12, 14	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
615	14, 16	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
616	16, 18	КППЗ-ВП 4х2х0.51мм <sup>2</sup>		А+, В-		монтаж
713	13, 11	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
712	11, 9	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
711	9, 7	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
701	7, 5	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
702	5, 3	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
703	3, 1	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
704	1, 2	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
705	2, 4	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
706	4, 6	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
707	6, 8	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
708	8, 10	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
709	10, 12	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
714	12, 14	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
715	14, 16	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
716	16, 18	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		EEL1, EEL2		
802	1, 3	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№1, 15-№1		
805	9, 3	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№9, 15-№9		
806	11, 3	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№11, 15-№11		
807	13, 3	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№13, 15-№13		
804	8, 6	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№8, 15-№8		
808	14, 6	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№14, 15-№14		
809	16, 6	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№16, 15-№16		
810	18, 6	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		1-№18, 15-№18		
801	1, 3	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№1, H433-№1		
811	9, 3	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№9, H433-№9		
812	11, 3	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№11, H433-№11		
813	13, 3	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№13, H433-№13		
803	8, 6	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№8, H433-№8		
814	14, 6	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№14, H433-№14		
815	16, 6	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№16, H433-№16		
816	18, 6	ВВГнгд 2х2,5мм <sup>2</sup>		H432-№18, H433-№18		
901	7, 2	КВВГ 7х1,5мм <sup>2</sup>	2	1-Q1, 15-Q1, 0101, 0111, 0117		
902	12, 2	КВВГ 7х1,5мм <sup>2</sup>	2	1-Q2, 15-Q2, 0101, 0113, 0117		
903	7, 3	КВВГ 7х1,5мм <sup>2</sup>	3	1-Q1, 21-Q1, 1603, 1604		
904	12, 6	КВВГ 7х1,5мм <sup>2</sup>	3	1-Q2, 21-Q2, 1603, 1604		
905	5, 10	ВВГ 4х4мм <sup>2</sup>		2A1, 2B1, 2C1, N		
906	5, 3	КВВГ 4х1,5мм <sup>2</sup>	2	1601, 1602		
907	5, 6	КВВГ 4х1,5мм <sup>2</sup>	2	1601, 1602		
908	3, 2	КВВГ 7х1,5мм <sup>2</sup>	1	0101, 0117, 1-QC, 21-QC, 1604-1, 1602-1		
909	6, 2	КВВГ 7х1,5мм <sup>2</sup>	1	0101, 0117, 1-QC, 21-QC, 1604-2, 1602-2		
910	4, 2	КВВГ 4х1,5мм <sup>2</sup>	2	1-QC, 21-QC		
911	7, ШВОТ	ВВГ 4х4мм <sup>2</sup>	2	A431-Q1, C431-Q1		
912	12, ШВОТ	ВВГ 4х4мм <sup>2</sup>	2	A431-Q2, C431-Q2		
913	5, 10	ВВГнгд 2х1,5мм <sup>2</sup>		2A3, 2A5		

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Умовні позначення:  
— Проект 2019 року  
— Проект 2023 року  
— Проект 2025 року

<b>З-2025-137-19</b>					
Типове рішення ЛК Енергія: ретрофіт комрок КСО					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірів	Ледок В.М.				
КРПБ-6 кВ				Стадія	Аркуш
				Р	1
Журнал міжкоміркових зв'язків				ТОВ "ЛК Енергія"	