



Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
QF1	Авт. вим. ВА88-97 400А	1	
QF2	Авт. вим. ВА51-39 250А	1	
KM-1	Контактор КТИ-5330 330А 220В/АС3 ИЭК	1	
QF2	Авт. вим. ВА47-29 1Р 6 А	1	
QF1.1-6	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А	6	
SB1	Кнопка керування LAY5-BA41 червоний	1	
SB2	Кнопка керування LAY5-BA31 зелений	1	
HL-1	Лампа АД-22ДС зелений 230В	1	
HL-2	Лампа АД-22ДС червоний 230В	1	
SA1	Перемикач LAY5-BD33 "I-0-II"	1	
X1:1-X1:2	УК 5 N Прокідна клемма	2	

						Э-22-055-01 ЭЗ		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Типове рішення ЛК Енергія: шафа тимчасового електропостачання		
Разробив	Бурдик С.А.				26.05	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Ледок В.А.					Р	1	2
						Схема електрична принципова		
						000 "ЛК Енергія"		