



Поз. позначення	Назва	Кількість	Додовнення
QF1-2	Автоматичний вимикач TS160N (50kA) ETS23 160A ЗРЗТ	2	
TA1-3	Трансформатор Т-0,66 150/5 (0.5s)	3	
PI1	Лічильник електроенергії Gama300	1	Заводом-виробником не постачається
SG1	Комутаційна колодка K175 (25) A	1	

- Монтаж струмових ланцюгів виконати дротом ПВ-3 2,5мм²

Позначено:
 Узгодити:
 Зам. на в. №:
 Підписати:
 Дата:

					3-23-081-01 33		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
Розробив		Ярдек С.А.			11.04	НКУ-0,4 Ящик ввідно-обліковий ЯВУ-250-IP54-У1	
Перевірив		Ледок В.М.			27.04	Стадія	Аркш.
						P	1
Схема електрична принципова						ТОВ "ЛК Енергія"	